

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00293

№

(номер сертификата соответствия)

0000741

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарный Регистр».

Адрес: 196006, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16.

ОГРН: 1127847151354. Телефон/Факс: +7 (812) 408-02-38, +7 (921) 938-97-80, E-mail: info@fr01.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Синерджи Про».

Адрес: 196006, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 16.

ОГРН: 1097847322451. Телефон/Факс: +7 (812) 408-02-38, +7 (921) 938-97-80,

E-mail: info@fr01.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:  
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес  
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС  
RU.31588.04ОЦН0.OC02

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Противопожарная рулонная преграда (рулонная перегородка, штора, экран, занавес)

ПРП, выпускаемая по ТУ 25.11.23.119-016-63055858-2019. Приложение бланк №

0000336

Код ОК 25.11.23.119

Код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие которых  
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008  
N 123-ФЗ; ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.  
Общие требования, ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на  
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции  
строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-15/04/19 от 15.04.2019 года,  
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"  
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛО3)

ТУ 25.11.23.119-016-63055858-2019

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 15.04.2019 **по** 14.04.2022



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области  
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00293

(номер сертификата соответствия)

**0000336**

(учетный номер бланка)

Противопожарная рулонная преграда (рулонная перегородка, штора, экран, занавес)  
ПРП: EI-60 «FireShield™» с аварийным выходом/без аварийного выхода,  
выпускаемая по ТУ 25.11.23.119-016-63055858-2019. Предел огнестойкости EI60.  
Противопожарная рулонная преграда (рулонная перегородка, штора, экран, занавес)  
ПРП: EIS-60 «FireShield™» без аварийного выхода,  
выпускаемая по ТУ 25.11.23.119-016-63055858-2019. Предел огнестойкости EIS60.

ОБРАЗОК



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.